

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«17» июля 2023 г., 54230061000206882115
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Новосибирску Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Комбинатская, Дом 8, тел. 3832780025, e-mail:
ondNovosibirsk@54.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 17 » июля 2023 г. № 2307/002-54/147/ПНН**

**1. Предостережение объявлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 395 "МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА", адрес юридического
лица: ИНН 5401143598**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. По адресу: 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 187 Лестницы 3-го типа не обеспечивают условия: уклон не более 45 градусов, ширину лестницы не менее 0.8 м., ширину проступни не менее 25 см., расстояние от любой точки проекции, указанной лестницы, на уровень земли не менее 1 м. до любых оконных проемов, высота ограждения лестницы не менее 1.2 м.
2. По адресу: 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 187 Ширина эвакуационных выходов составляет менее 1,2 м.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:**

1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Лестницы 3-го типа не обеспечивают условия: уклон не более 45 градусов, ширину лестницы не менее 0.8 м., ширину проступни не менее 25 см., расстояние от любой точки проекции, указанной лестницы, на уровень земли не менее 1 м. до любых оконных проемов, высота ограждения лестницы не менее 1.2 м.

Устранить до: 01.05.2024

2. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Ширина эвакуационных выходов составляет менее 1,2 м

Устранить до: 01.05.2024

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».**

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований**

и предлагаю:

Принять меры по устранению нарушений, указанных в пунктах 1, 2 предписания № 1362/1/1 от 23.07.2021 до 01.05.2024

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела - начальник отделения ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области (Заместитель главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору) Бакуров Иван Андреевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D5B6BDB7E543E48A8B479EFD80061312
Владелец: Бакуров Иван Андреевич
Действителен с 09.09.2022 по 03.12.2023

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Самсонов Николай Сергеевич - Инспектор ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору) телефон: +73832780025, E-mail: samsonovns@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале