

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76. E-mail: [mchs@nso.ru](mailto:mchs@nso.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1362/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Бакурова Ивана Андреевича от «08» июля 2021 № 1362, КНМ 54210061000200347450

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

3. Выездная проверка проведена:

1) государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Климовым Вячеславом Николаевичем

4. Выездная проверка была проведена по адресу: 630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 187

5. Контролируемые лица: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 395 "Маленькая страна", ИНН 5401143598, юридический адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 187

6. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "19" июля 2021 г., 10 час. 00 мин.  
по "23" июля 2021 г., 16 час. 45 мин.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Лестницы 3-го типа не обеспечивают условия: уклон не более 45 градусов, ширину лестницы не менее 0,8 м, ширину проступи не менее 25 см, расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли не менее 1 м до любых оконных проемов, высота ограждения лестницы не менее 1,2 м.	СП 1.13130.2020 п.4.4.3, п.4.4.7, 5.2.1	01.07.2022	
2.	Ширина эвакуационных выходов составляет менее 1,2 м.	СП 1.13130.2020 п.5.1.4	01.07.2022	



3.	Предусмотренный в составе объекта пищеблок, прачечная не выделены противопожарной перегородкой 1-го типа.	СП 4.13130.2013 п.5.2.6	01.07.2022	
----	---	----------------------------	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки.

Государственный инспектор г. Новосибирска

по пожарному надзору Климов В.Н.

(Должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)



Государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору Климов Вячеслав Николаевич

(383)350-37-20

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил:

23.07.2021г.

(Дата)

Завед. Корженко С.Ф.

(Должность, фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signature)*

(Подпись)

(Делается отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата ознакомления))

Предписание направлено:

(Дата)

адрес электронной почты указанной в выписке из ЕПРЮИ

(Делается отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:

Дата: 08.07.2021

Время: 18:48



КНМ 54210061000200347450

(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (назорных) мероприятий, QR-код)